



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

г. Белгород, ул. Студенческая, 18

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"11" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово,
пл. Красная, дом 37

(место составления акта)

Акт выездной проверки № А-Б7/308-68

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Д.А. Лодяного № Р-221-68-рпш от 27.01.2022г. (учетный номер КНМ в ЕРКНМ 36220011000000704316).

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного энергетического надзора (313853436) «контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» (10001513557); «государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок» (10001515566); «контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а так-

же юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (10001516180)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Пучковым Виктором Николаевичем – государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (сокращенное наименование ГБУСОССЗН "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов").

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово, пл. Красная, дом 37

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" ОГРН 1023102159871, ИНН 3126005637

309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово, пл. Красная, дом 37

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 7 " февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 11 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " г., час. мин.
по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составит:

32 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр электроустановок

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 7 " февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 11 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово, пл. Красная, дом 37.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 11.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов;

с " 7 " февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 11 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово, пл. Красная, дом 37.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результату которого предъявлены:

документы, указанные в п. 10 настоящего акта.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получение письменных объяснений.

с " 7 " февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 11 " февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 309970, Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Валуйский, пгт. Уразово, пл. Красная, дом 37.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:

объяснения от 11.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации или уполномоченного представителя юридического лица, а также документы, подтверждающие личность указанных лиц;

- техническая документация;

- протоколы испытаний;
- паспорта на электроустановки, документы на проведение диагностики, испытаний, освидетельствованию сооружений и электрических установок;
- утвержденная принципиальная (однолинейная) электрическая схема;
- должностные инструкции;
- инструкции по эксплуатации;
- бланки нарядов;
- списки лиц, имеющих право:
- выдачи нарядов, оперативных переключений и переговоров, единоличного осмотра, отдавать распоряжения;
- оперативный, проверки знаний, инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, противоаварийных тренировок, учета и содержания электроинструмента, учета аварий и отказов, работ по нарядам и распоряжениям, инструктажа на 1 группу;
- перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на группу по электробезопасности	Пункт 1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (далее ПТЭ-ЭП)	Злобин Александр Анатольевич Начальник хозяйственного отдела

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Предписание № Б7/308-68 от 11.02.2022;

2. Письменные объяснения от 11.02.2022;

3. Приказ о назначении на должность 11.06.2021г. №103Л/С

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

по Белгородской области

Пучков Виктор Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Пучков Виктор Николаевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора, тел.: 8 9205627429 .

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Яровенко Вадим Юрьевич
"11" февраля 2022 г.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.