



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС)
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Г. Валуйки ул. Ст. Разина, 20 тел./факс 3-70-71, gpn-valuiki@31.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г.Валуйки
(место составления акта)

«19» февраля 2021 г.
(дата составления акта)

в 11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица
№ 10

по адресу: Белгородская область, Валуйский район, Валуйский район п. Уразово ул. Красная
Площадь, д.37;п.Уразово ул.Н.Курченко,291

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения органа государственного надзора о проведении плановой
выездной проверки юридического лица №10 от 01.02.2021 г. выданного начальником отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу
Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области подполковником внутренней
службы Кучеренко А.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая)

ГБОУ СОССЗН « Специальный дом- интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«19» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому
городскому округу Управления надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС
России по Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ярвенко Вадим Юрьевич

«12» февраля 2021 г в 14 час 00 мин

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Филиппов Сергей Валерьевич старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовала:

Яровенко Вадим Юрьевич, заместитель директора по общим вопросам Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или полномочного представителя)

В ходе проведения проверки: Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- Здание гаража, помещение проходной, помещение слесарной мастерской с гаражом, гладильное помещение, помещение морозильных камер не оборудованы системой АПС и СОУЭ. (Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83,84., НПБ 110-03, НПБ 104-03)
- На дверях эвакуационных выходов административного здания второго этажа, в жилом корпусе №4, в отделении мелосердия на втором эвакуационном выходе, отсутствуют запоры которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Основание п. 26 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)
- В помещении аптеки, в корпусе №1(комната №1), в кладовом помещении здания проходной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. (Основание п. 35 «в» "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)
- Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений гаражей, кладовых обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Основание п. 12 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)
- В отделении мелосердия не обеспечено наличие ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. (Основание п. 30 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)
- На объекте защиты отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Основание п. 48 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)
- Руководитель организации допустил эксплуатацию неисправных средств обеспечения пожарной безопасности. (не работают световые табло выход в административно жилом корпусе, в отделении мелосердия, так же отсутствуют датчики пожарной сигнализации в подсобном помещении в медицинском кабинете). (Основание п. 54 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)

