



Российская Федерация
Белгородская область

Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания системы
социальной защиты населения
«Специальный дом - интернат для
престарелых и инвалидов»

Красная площадь ул., 37, пос. Уразово,
Валуйский район, Белгородская область, 309970
Тел /Факс (47236)2-16-44,2-24-36
E-mail: rc-uraz31@mail.ru

от «28» июля 2021 г. № 155

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
деятельности Валуйского района
ГУ МЧС России по Белгородской
области

Кучеренко А. А.

На предписание № 10/1/1 от 19.02.2021 сообщаю, что выявленные в ходе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ГБУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, устранены.

При этом:

1. В соответствии с требованиями ст. ст. 83, 84 Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03, НПБ 104-03, здание гаража, помещения проходной, слесарной мастерской с гаражом, морозильных камер, гладильное помещение оборудованы системой АПС и СОУЭ (копии протокола испытаний и акт приёмки в эксплуатацию АПС и СОУЭ от 19.05.2021 прилагаются).

2. Согласно требованиям пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правил), утверждённых постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, на дверях эвакуационных выходов административного здания второго этажа, в жилом корпусе № 4, в отделении милосердия на втором эвакуационном выходе установлены запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3. В соответствии с пунктом 35 «в» Правил в корпусе № 1 (комната №1), в помещении кладовой здания проходной устранены нарушения по эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

4. На основании требований пункта 12 Правил специалистами ООО «Единство» выполнены расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны помещений гаражей и кладовых, о чём соответствующие обозначения размещены на дверях названных объектов (копии технических заключений прилагаются).

5. В отделении милосердия обеспечено согласно требованиям пункта 30 Правил наличие ручных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на каждого дежурного.


6. На основной территории учреждения (ул. Красная площадь, 37) и территории отделения милосердия (ул. Н. Курченко, 291а) размещены указатели со светоотражающей поверхностью направления движения к источнику противопожарного водоснабжения, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.

7. Устранены нарушения требований пункта 54 Правил, согласно которому средства обеспечения пожарной безопасности должны эксплуатироваться в исправном состоянии, - проведено техническое обслуживание и устранены неисправности в работе световых табло выходов из зданий учреждений, в том числе выходы из жилых корпусов административного здания и отделения милосердия.

Подсобное помещение медицинского кабинета оборудовано датчиками пожарной сигнализации.

8. Демонтировано подсобное помещение, находившееся под лестничным маршем на второй этаж жилой зоны административного корпуса, где в нарушение требований пункта 16 «к» Правил хранились вещи хозяйственного инвентаря и другие горючие материалы.

**Директор ГБУСОССЗН
«Специальный дом - интернат
для престарелых и инвалидов»**



В. Яровенко

Виталий Колупин

С. В. Ушенин
29.02.21