

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий  
(МЧС России)**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области**  
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru

**Управление надзорной деятельности профилактической работы**  
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому  
городскому округу

г.Валуйки ул.Ст.Разина,20 3-33-64 gpn-valuiki@31.mchs.gov.ru

**Предписание № 10/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения « Специальный дом- интернат для престарелых и  
инвалидов».**

( полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Валуйскому городскому округу главного государственного  
инспектора по Валуйскому городскому округу по пожарному надзору Кучеренко Андрея  
Александровича № 10 от 01.02.2021 года, « 12» февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16  
час. 00 мин. ; « 19» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена  
плановая проверка Филипповым Сергеем Валерьевичем старшим инспектором отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу  
управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

территории, зданий и помещений объектов расположенных по адресу: Россия,  
Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово ул. Красная Площадь, д.37;п.Уразово  
ул.Н.Курченко,291

совместно с Яровенко Вадим Юрьевичем, заместителем директора по общим вопросам  
Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания  
системы социальной защиты населения « Специальный дом- интернат для престарелых и  
инвалидов».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- Здание гаража, помещение проходной, помещение слесарной мастерской с гаражом, гладильное	(Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	02.08.21,	



	помещение, помещение морозильных камер не оборудованы системой АПС и СОУЭ.	требованиях пожарной безопасности» ст.83,84., НПБ 110-03, НПБ 104-03 )		
2	На дверях эвакуационных выходов административного здания второго этажа, в жилом корпусе №4, в отделении мелосердия на втором эвакуационном выходе, отсутствуют запоры которые должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(Основание п. 26 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)	09.08.21	
3	В помещении аптеки, в корпусе №1(комната №1), в кладовом помещении здания проходной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	(Основание п. 35 «в» "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме". )	09.08.21	
4	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений гаражей, кладовых обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	(Основание п. 12 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме". )	09.08.21	
5	В отделении мелосердия не обеспечено наличие ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	(Основание п. 30 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)	09.08.21	
6	На объекте защиты отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко	(Основание п. 48 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме". )	09.08.21	



	нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
7	Руководитель организации допустил эксплуатацию неисправных средств обеспечения пожарной безопасности. ( не работают световые табло выход в административно жилом корпусе , в отделении мелосердия, так же отсутствуют датчики пожарной сигнализации в подсобном помещении в медицинском кабинете).	(Основание п. 54 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме". )	09.08.21	
8	В административно жилом корпусе под лестницей на второй этаж расположено подсобное помещения, а также допущено хранение под лестничным маршем вещей, хозяйственного инвентаря, и других горючих материалов.	(Основание п. 16 «к» "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме".)	09.08.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Филиппов Сергей Валерьевич

« 19 » 02 2021г.

  
(подпись)

Предписание получила:

  
Зам. директора по о.в. Фролова О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 02 2021г.