

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2025 г., 31250061000217711955

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Белгородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2504/007-31/1-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Валуйки, ул. Ст. Разина, д. 20

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательным по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «08» апреля 2025 г., № 2504/007-31/1-ВО/Р, учетный номер проверки 31250061000217711955.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Филиппов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При имени инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) имени была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к- которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Белгородская, р-н Валуйский п.Уразово, ул.Красная площадь, 37

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения таких объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 3126005637, адрес регистрации юридического лица: 309970, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАЛУЙСКИЙ, ПГТ УРАЗОВО, УЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.37, ---, ---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

д/з 14.05.25

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» апреля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «29» апреля 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) опрос**(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «24» апреля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «24» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Белгородская, р-н Валуйский, пгт Уразово, ул Красная площадь, Дом 37

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 24.04.2025 №1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. проектная документация на объект надзора; распорядительные документы о назначении на должность руководителя; о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, их должностные инструкции; удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности руководителя и лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора; техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, договор на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты, акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты; регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты; протокол (акт) ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (при эксплуатации систем сверх срока службы); техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения (акты перекачки рукавов, протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода); инструкция о мерах пожарной безопасности; акты очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов; документация, определяющая порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности; журнал учета противопожарных инструктажей; программы противопожарных инструктажей; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; декларация пожарной безопасности (при наличии); расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения (при наличии); акты огнезащитной обработки конструкций и инженерного оборудования; документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов; протоколы испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))**11. По результатам профилактического визита установлено:**

1. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком. Место выявления нарушения: В административном корпусе в кабинете старшей сестры (аптека)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

2. Запоры (замки) на эвакуационном выходе не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: Административный корпус второй эвакуированный выход с первого этажа

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

запоры(замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место

3. выявления нарушения: административный корпус второй эвакуационный выход со второго этажа
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
4. запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
 Место выявления нарушения: 4 корпус первый эвакуационный выход
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
5. отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Место выявления нарушения: здание пищеблока
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
6. запоры(замки) на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: здание пищеблока
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
7. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком. Место выявления нарушения: здание электроцеха
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассивателями), предусмотренными конструкцией.
8. неработоспособна автоматическая пожарная сигнализация . Место выявления нарушения: здание мастерской (помещение мясного цеха)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол опроса от 24.04.2025 №1

(указываются прилагаемые и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Филиппов Сергей Валерьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009AF1B5825622EA6119ECCD3D677D2D70
Владелец: Филиппов Сергей Валерьевич
Действителен с 21.01.2025 по 16.04.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Филиппов Сергей Валерьевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 84723633364, e-mail: Filippov.sv@31.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.eosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

